

27.6.2024

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää antamaan lausuntoa päivitetystä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta koskien ammoniakkin tuotantolaitoksen rakentamista Kokkolan suurteollisuusalueelle. Lausunto tulee antaa 27.6.2024 mennessä.

Kokkolan Veden Lausunto Flexens Oy Ab:n ammoniakkin tuotantolaitoksen päivitetystä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. diaarinumeroon EPOELY/1899/2023

Selostuksessa kerrotaan, että YVA-menettelyssä on jo huomioitu Patamäen vesilaitoksen laajennus siirtämällä kolmea olemassa olevaa pylvästä.

Kokkolan vesi huomauttaa, että kyseessä ei ole nykyisen vesilaitoksen laajennus vaan kokonaan uusi vedenkäsittelylaitos ja alavesisäiliö, jotka sijaitsevat Bolidenin olemassa olevan voimajohdon välittömässä läheisyydessä. YVA-arvioinnissa tulee tämän vuoksi arvioida mitä haittavaikutuksia suunnitellut vaihtoehdot VJ1a ja VJ1b aiheuttavat Patamäen vesilaitosalueelle. Rakentaminen ei saa aiheuttaa laitosalueelle ongelmia, kuten tuotantohäiriöitä eikä vaarantaa alueella olevia rakennuksia ja pohjavedenottoja.

Rakentamisesta syntyvä melu ei saa olla pitkäaikaisesti yli 80 db, jotta siitä ei aiheudu haittaa alueella työskenteleville henkilöille. Rakentamisesta aiheutuva maan muokkaus ja tärinä eivät saa aiheuttaa rakenteellisia vaurioita vedenkäsittelylaitosalueen rakennuksiin.

Voimalinjan rakentamisessa tulee huomioida, että se voi aiheuttaa sameutta ja työkoneiden valumapäästöjä, kuten öljyä ja heikentää näin ollen pohjavedenlaatua. Pohjavesialueella rakentamiselle tulee olla tarkat rakentamisohteet ja suojaustoimenpiteet ja ne tulee hyväksyttää ELY-keskuksella.

Kokkolassa 27.6.2024

Pekka Paavola

Pekka Paavola
Käyttöpäällikkö