

Lausunto Keski-Pohjanmaan pelastuslaitoksen sammutusvesisuunnitelmasta

Kaupunkirakennelautakunta 10.09.2025 § 111
532/09.05.01/2025

Valmistelija yleiskaava-arkkitehti Teea Uusimäki ja kaupunkisuunnittelupäällikkö Päivi Cainberg

Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos päivittää sammutusvesisuunnitelmaa. Pelastuslaitos pyytää 22.6.2025 päivätyn lausuntopyynnön mukaan sammutusvesisuunnitelmasta lausunnot kunnilta ja vesihuoltolaitoksilta 1.8.2025 mennessä. Kaupunkirakennelautakunnan kokousrytmistä johtuen lausunnot on haettu lisää aikaa, joka on pidennetty 15.9. saakka.

Oheisaineisto Sammutusvesisuunnitelma, luonnos

Kokkolan kaupunki on tutustunut Keski-Pohjanmaan pelastuslaitoksen laatimaan sammutussuunnitelmaan ja katsoo, että sen pohjalta olisi perusteltua jatkaa asian valmistelua suunnitelmaa täydentävän aineiston kokoamisella. Lausunnon valmistelun yhteydessä on tunnistettu tarve täydentävälle aineistolle, jossa tuodaan esiin yksityiskohtaisemmin Kokkolan alueen palovesiasemat ja luonnonvesilähteet sekä nykytilakuvaus niiden kattamista alueista. Kartoituksen pohjalta voitaisiin tunnistaa järjestelmän alueelliset kehittämistarpeet ja tarvittavat toimenpiteet sammutusvedensaannin turvaamiseksi. Tavoitteena olisi strategisen suunnittelun ohjaamisen vahvistaminen siten, että maankäytön toimintojen, erityisesti uusien suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavien riskikohteiden sijoittamista sellaisille alueille, jotka nykytilassaan edellyttävät lisäkehittämistä, voidaan aineiston pohjalta tulevaisuudessa suunnitella hallitusti ja tarkoituksenmukaisesti, pelastustoimen tarpeet ennakoiden.

Edellytyksenä ennakoivan suunnittelun kehittämiselle on tiivis yhteistyö Pelastuslaitoksen, Kokkolan Veden ja Kokkolan kaupungin välillä jo suunnitteluvaiheessa, jotta sammutusvettä koskevaa kokonaisuutta kyetään arvioimaan ja kehittämään kattavasti.

Kaupunki katsoo, että sammutussuunnitelmassa esitettyä havainnollistavaa kartta-aineistoa tulisi tarkentaa ja täydentää, sillä se ei nykytilassaan anna riittävää kuvaa sammutusveden ottoapaikkojen turvaamisen tai sammutusvesisuunnitelman toimintaan liittyvien mahdollisten puutteiden havaitsemiseksi. Suunnitelman sisällön ja vastuun läpikäymiseksi nähdään tarpeelliseksi pitää erillinen keskustelutilaisuus Pelastuslaitoksen, vesilaitosten ja Kokkolan kaupungin kanssa.

Kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä lausunnon Keski-Pohjanmaan pelastuslaitoksen sammutusvesisuunnitelmasta.

Päätös

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.