

MKB-kungörelse

Jolka vindkraftsprojekt, Kronoby

Renantis Finland Oy har till kontaktmyndigheten Tillstånds- och tillsynsverket skickat en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning) enligt MKB-lagen (252/2017). Bedömningsbeskrivningen är den projektansvariges bedömning av projektets miljökonsekvenser.

Beskrivning av projektet

Projektet ligger på den östra sidan av Nedervetil tätort i Kronoby kommun.

I området som är cirka 1400 hektar planerar man att bygga högst 9 vindkraftverk. Vindkraftverkens totala höjd är högst 295 meter, enhetseffekten 6–10 MW och den totala effekten högst 54–90 MW. Elektriciteten som produceras i projektet överförs med jordkabel till Kaitfors elstation, som ligger cirka 1,3 kilometer från projektområdet mot sydväst.

Alternativ som bedöms i MKB-förfarandet

ALT0: Projektet genomförs inte.

ALT1: I projektområdet byggs högst 9 vindkraftverk. Vindkraftverkens totala höjd är högst 295 meter och enhetseffekten är 6–10 MW.

ALT2: I projektområdet byggs högst 7 nya vindkraftverk. Vindkraftverkens totala höjd är högst 295 meter och enhetseffekten är 6–10 MW.

Elöverföring

EALT1: Elektriciteten som produceras i projektet överförs i jordkablar från kraftverken till Kaitfors elstation. Jordkabelns totala längd är 10,4 kilometer, av vilket 8,7 kilometer löper i projektområdet och 1,7 kilometer utanför projektområdet. Från Kaitfors elstation ansluts projektet till riksnätet med Herrfors Ab:s kraftledning för 110 kV Ventusneva–Evijärvi.

EALT2: Elektriciteten som produceras i projektet överförs i jordkablar från kraftverken till Kaitfors elstation. Jordkabelns totala längd är 9,3 kilometer, av vilket 7,6 kilometer löper i projektområdet och 1,7 kilometer utanför projektområdet. Från Kaitfors elstation ansluts projektet till riksnätet med Herrfors Ab:s kraftledning för 110 kV Ventusneva–Evijärvi.

Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen är framlagda till påseende

Kungörelsen hålls framlagd till påseende 26.6.2026–24.8.2026 på Tillstånds- och tillsynsverkets webbplats på adress www.lvv.fi/kungorelser-och-offentliga-delgivningar. Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen publiceras elektroniskt på miljöförvaltningens webbplats på adressen www.miljo.fi/jolikka-vindkraft-MKB.

Under denna tid kan man även stifta bekantskap med MKB-beskrivningen på Kronoby kommunhus (Säbråvägen 2, 68500 Kronoby), Kronoby bibliotek /Kyrkvägen 6, 68500 Kronoby), Nedervetil bibliotek (Murickvägen 130, 68410 Nedervetil), Kaustby kommungård (Kappelintie 13, 69600 Kaustby) och Karleby stadshus (Ämbetsgränd 5, 67100 Karleby) inom kontorens öppethållningstider.

Informationsmöte

Ett informationsmöte ordnas för allmänheten om projektet och bedömningsbeskrivningen 12.8.2026 kl. 18–20 på Nedervetil skola (Murickvägen 130, 68410 Nedervetil). Kaffeservering från och med kl. 17.30.

Utlåtanden och åsikter

Utlåtanden och åsikter om miljökonsekvensbeskrivningen bör skickas senast 24.8.2026 till adress registratur@lvv.fi eller per post till adress Tillstånds- och tillsynsverket, PB 20, 13035 LVV. Som referens uppges LVV-U/23047/2026.

Kontaktmyndighetens motiverade slutsats om projektets betydande miljökonsekvenser är framlagd till påseende på miljöförvaltningens webbplats www.miljo.fi/jolkka-vindkraft-MKB inom två månader från att tiden för ge utlåtande och framföra åsikter har gått ut.

Mer information

Den projektansvarige: Mathias Smeds, Renantis Finland Oy, tfn 050 557 5252, mathias.smeds@msmeds.fi

MKB-konsult: Marjo Kirillow, FCG Rakennettu Ympäristö Oy, tfn 041 732 0391, marjo.kirillow@fcg.fi

Kontaktmyndighet: Isla Härmäläinen, Tillstånds- och tillsynsverket, tfn 0295 256 125, isla.hamalainen@lvv.fi

Publicerad på Tillstånds- och tillsynsverkets webbplats 26.6.2026.

Tammerfors 26.6.2026

Tillstånds- och tillsynsverket

Postadress: PB 20, 13035 LVV
Telefonväxel 0295 254 000
registratur@lvv.fi | lvv.fi