

30.5.2024

Tarjouspyyntö

PATAMÄEN SAKKAPUMPPAAMO

Tarjouspyynnön kohde

Kokkolan Vesi-liikelaitos pyytää tarjoustanne Patamäen vedenkäsittelylaitoksen sakkapumppaamon toimittamisesta.

Toimituksen sisältö ja laajuus

Toimitus sisältää tehdasvalmisteisen käyttövalmiin pumppaamon toimitettuna työkohteeseen. Toimitussisältö on pumppaamosäiliö, uppopumput 2kpl, pumppaamon viereen sijoitettava sähkökeskus sekä muut pumppaamon varusteet ja oheislaitteet. Toimitukseen kuuluu myös pumppaamon asennuksen jälkeinen käyttöönotto.

Tarjouksessa on esitettävä seuraavat asiat:

1. Pumpputiedot:
 - pumpun tyyppi
 - tuotto-, teho-, NPSH-käyrät
 - pumpun pyörimisnopeus
 - mittapiirros
 - juoksupyöräntyyppi ja siipiluku
 - sähkötekniset tiedot (nimellisteho ja –virta)
 - paino
 - erityispiirteet

2. Pumppaamosäiliön varusteluettelo ja mittapiirros
 - toimittajan on ilmoitettava peruspulttien sijoitus peruslaattaan
3. Ohjauskeskuksen layout-kuva
4. Toimituksen laajuus:
 - toimitusehtona: vapaasti työmaalla TOP
 - tilaaja vastaa irrallisten osien kuten pumppujen ja ohjauskeskuksen nostoista ja asennuksista
 - peruslaatta ei kuulu toimitukseen
 - pumppaamon asennus kuuluu vesilaitoksen rakennus urakkaan sisältyvään alueurakkaan
 - tuloputki ja tuloputken sulkuventtiili ei kuulu toimitukseen

Tekniset tiedot

Pumppaamo on ns. perusmalli, joka koostuu yhdestä lujitemuovisesta (d=2000mm, H=5500mm) säiliöstä. Sama säiliö toimii imualtaana ja pumppu- ja venttiilikaivona.

Pumppujen mitoitus tiedot, pumppaamosäiliön mitat, yhteiden paikat ja varusteet on esitetty liitteenä olevalla pumppaamopiirustuksella.

Sähkökeskuksen suunnittelu/toteutus ja varusteet liitteenä olevien sähkö-, instrumentti- ja automaatiopiirustusten mukaisesti.

Sopimusehdot

Hankinnassa noudatetaan Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE2014 TAVARAT) ehtoja.

Noudatettavat asiakirjat

Hankinnassa noudatetaan seuraavia piirustuksia ja asiapapereita seuraavassa järjestyksessä.

Kaupalliset:

1. Hankintasopimus
2. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset
3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE2014)
4. Tarjous

Tekniset asiakirjat:

5. Sopimuspiirustukset
 - pumppaamopiirustus

- SIA-piirustukset
- 6. Valmistajan laatimat yksityiskohtaiset piirustukset ja selostukset
- 7. Yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset

Takuuaika

Takuu kaksi vuotta ja se koskee koko toimitussisältöä. Takuu alkaa sinä päivänä, jolloin pumppaamotoimitus hyväksytään vastaanotetuksi.

Toimitusaika

Pumppaamotoimitus on toimitettava työkohteeseen 30.8.2024 mennessä erikseen sovittuna päivänä. Tilaaja ja toimittaja sopivat pumppaamon toimitusajankohdasta viimeistään kaksi viikkoa ennen kuljetusta työkohteeseen.

Viivästyssakko

JYSE 2014 poiketen viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka toimitus myöhästyy sovittuna toimituspäivästä, 0,1 % arvonlisäverottomasta sopimushinnasta.

Laskujen maksuaika

Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle.

Riitojen ratkaisut

Riita-asiat ratkaistaan Pohjanmaan kärjäoikeudessa.

Tarjouksen jättäminen

Tarjous pyydetään jättämään 10.6.2024 klo 16.00 mennessä tarjouspalvelu.fi/kokkolanvesi palveluun.

Lisätiedot

Tarjouspyyntöä ja suunnittelua koskevat kysymykset tulee esittää tarjouspalvelu.fi/kokkolanvesi palvelussa 6.6.2024 klo16 mennessä.

Tarjouksen antaminen

Tarjous tulee tehdä käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevaa tarjouslomaketta. Tarjouksessa on esitettävä tämän tarjouspyynnön mukaisen hankinnan kokonaishinta.

Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat tilaajavastuulain (22.12.20026/1233) mukaiset selvitykset sekä todistuksen työtaturma- ja ammattitautilaissa (24.4.2015/459) tarkoitetun vakuutuksen ottamisesta tai tilaajavastuu.fi palvelun raportti:

- verovelkatodistus
- ilmoitus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta
- ennakoperintärekisteri-ilmoitus
- rekisteröinti-ilmoitus arvonlisäverovelvolliseksi merkinnästä

Lisäksi osallistumisehtojen täyttämisen arvioimiseksi tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa seuraava asiakirja

- Kaupparekisteriote

Toimittajan tulee vaatia aliurakoitsijoilta ja alihankkijoilta vastaavat selvitykset, kuin siltä itseltä vaaditaan ja esittää ne tilaajalle. Tiedot tulee olla enintään kaksi (2) kuukautta vanhoja.

Tarjouksen valinta

Osallistumisehdot täyttävistä tarjouksista hyväksytään hinnaltaan halvin.

Päätöksenteon perusteet:

A Tarjoajan soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjousten käsittelyn ensimmäisenä vaiheena tarkastetaan, että tarjoaja ja hänen mahdollisesti ilmoittamansa alihankkijat täyttävät tilaajavastuulaissa soveltuvuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset ja muut tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset täyttyvät ja että ei ole olemassa seikkoja, jotka hankintasäännösten mukaan voivat johtaa tarjoajan poissulkemiseen.

B Tarjouksen vertailuhinta

Tarjousten vertailuhintana käytetään tarjoajan ilmoittamaa hankinnan arvonlisäverotonta kokonaishintaa.

Tilaaja lähettää tekemänsä hankintapäätöksen tarjoajille ilmoituksena tarjouskilpailun tuloksesta sähköpostitse.

Osallistumisehdot ovat:

- Tarjoajalla on oltava liiketoiminnan harjoittamisoikeus ja tarjoajan on oltava merkitty ennakkoperintärekisteriin.
- Tarjoajan taloudelliset edellytykset ovat hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät (vakavaraisuus, maksu- ja toimituskykyisyys, kannattavuus, luottokelpoisuus).
- Tarjoaja ja tämän alihankkijat suoriutuvat yhteiskunnallisista velvoitteistaan.
- Tarjous on kaikilta osin tarjouspyynnön mukainen

Hylkäämisperusteet

1. Tarjoajan hylkääminen

Jos soveltuvuusvaatimukset eivät täyty tai tarjoaja on suljettava pois tarjouskilpailusta, tarjoaja hylätään tarjouksen muuta sisältöä tutkimatta. Tarjoajan hylkäämisestä tehdään erillinen päätös perusteluineen.

2. Tarjouksen hylkääminen

Mikäli tarjous ei ole saapunut määräajassa, ei ole tarjouspyynnön mukainen, tarjouksesta ei pysty ottamaan selkoa tai tarjous muuten ei täytä tilaajan asettamia vaatimuksia, on tilaajalla oikeus hylätä tarjous.

Tilaajalla on oikeus hylätä myös tarjous, jonka kokonais- ja /tai yksikköhinta tai muutos- ja lisätöille annetut hinnat eivät ole oikeassa suhteessa työosan vaatimiin kustannuksiin ja epäsuhde on olennainen ja ilmeinen.

Tarjouksen hylkäämisestä tehdään erillinen päätös perusteluineen.

Tarjouksen hylkääminen voi perustua myös suoraan lainsäädännöstä tai oikeuskäytännöstä ilmeneviin sellaisiin seikkoihin, joita ei ole tässä erikseen kerrottu tässä tarjouspyynnössä.

Tilaaja voi harkintansa mukaan pyytää tarjoajalta lisäselvityksiä ennen tarjouksen hylkäämistä.

Tilaaja voi perustellusta syystä hylätä kaikki tarjoukset tai keskeyttää hankinnan.

Sopimusmenettely

Tilaajan tekemä hankintapäätös ei merkitse vielä sopimussuhteen syntymistä. Tilaajaa sitova sopimus syntyy vasta varsinaisen sopimusasiakirjan allekirjoittamisella.

Asiakirjojen julkisuus

Kaikki tarjoukset ovat viimeistään sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen pääsääntöisesti julkisia asiakirjoja, ellei niihin sisälly liike- ja ammattisalaisuuksia tai muuta sellaista toimittajan elinkeinoa koskevaa tietoa, jonka julkiseksi tulosta voisi aiheutua taloudellista vahinkoa. Julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan asianosaiselle eli muille tarjousvertailussa olleille tarjoajille on aina annettava tieto tarjousvertailussa käytetystä hinnasta ja muusta tekijästä, vaikka tarjoaja olisi ilmoittanut näiden olevan liike- tai ammattisalaisuuksia. Antaessaan tarjouksen tarjoajan katsotaan hyväksyneen tämän ehdon.

Tarjoajaa pyydetään yksilöimään ja perustelemaan tarjouksestaan salassa pidettäväksi katsomansa tiedot. Tilaaja kuitenkin ratkaisee näiden salassapidon kuultuaan sitä ennen tarjoajaa ja ottaen huomioon asiakirjojen julkisuudesta annetut säädökset. Salassapidettäväksi esitetyt tiedot tulee mahdollisuuksien mukaan esittää asiakirjaan liitettävillä erillisillä liitteillä.

Kokkolassa 30.5.2024

Pekka Paavola Käyttöpäällikkö

Liitteet:

1. Tarjouslomake
2. Pumppaamopiirustus TEH-444
3. Pumppaamon sähkö- ja automaatio suunnitelmat